

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Köpenicker Str. 59 // 24111 Kiel // Deutschland

WVG Schülp e.G
Nienkamp 11
24813 Schülp/RD

Bianca Rucks
T 04316964151
F 0431-6964-189
bianca.rucks@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 19-16724-001/1


Prüfgegenstand: Trinkwasser
Auftraggeber / KD-Nr.: WVG Schülp e.G, Nienkamp 11, 24813 Schülp/RD / 58035
Probenkennung: 250000660000000000031
Projektbezeichnung: Nienkamp 11, 24813 Schülp/RD, Sonderprobe WA
Probenahme am / durch: 03.04.2019 / Pohle Markus
Probeneingang am / durch: 03.04.2019 / UCL, Pohle
Prüfzeitraum: 03.04.2019 - 12.04.2019

Parameter	Probenbezeichnung	Wasserwerksausgang	Grenzwertliste	Methode
	Probe-Nr. Einheit	19-16724-001		
Probenahme und Messungen vor Ort				
Probenahme Trinkwasser		+		DIN ISO 5667-5: 2011-02;KI
Probenahme Mikrobiologie		+		-;KI
Probenart (TEIS)		ZUFALLSSTICHPROBE		-;KI
Datum		03.04.2019		-;KI
Uhrzeit		08:45		-;KI
Wassertemperatur	°C	10,8		DIN 38404-4: 1976-12;KI
Mikrobiologische Untersuchung				
Koloniezahl 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §15 (1c): 2018-01;HE
Koloniezahl 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV §15 (1c): 2018-01;HE
Coliforme Keime	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09;HE
E. coli	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1: 2017-09;HE
Enterokokken	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2: 2000-11;HE

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen, HE=Heide

Auftragsbeurteilung

Die Messwerte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.



i.V. Dipl.-Chem. Dr. Lars Eckholtz (Kundenbetreuer)

02.05.2019

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Lünen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschäftsführer: Oliver Koenen, Dr. André Nientiedt


Durch die DaKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium und bekanntgegebene Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedürfen - auch auszugsweise - unserer schriftlichen Genehmigung.

Seite 2 von 2 zum Prüfbericht Nr. 19-16724-001/1

20190416-16988137

Anhänge

PNS-19-16724.pdf

**Auftraggeber:**

Name: WVG Schülpe e.G. Kd:58035

LISA-Nr.:

Anschrift: Nienkamp 11, 24813 Schülpe/RD

Telefon/Fax/Email: 04331-849970

19-16718-005

Projekt:

Gebäude/Standort der TWEA: Nienkamp 11, 24813 Schülpe/RD

Probenahmeprotokoll für Trinkwasser Mikrobiologie / Legionellen (Einzelprobe) nach DIN EN ISO 19458:2006-12

Angaben zur Probenahme / Entnahmestelle:

Probenahmedatum: 3.4.19

Probennehmer (Druckschrift): M.Pohle

Entnahmestelle: Wasserversorgung

Probenahmeverfahren:

☒ Zweck a)☐ Zweck b)☐ Zweck c)☐ Warmwasser (WW)☒ Kaltwasser (KW)☐ Mischwasser

Entnahmearmatur:

☐ Einhebelmischarmatur☐ Zweigriff-Mischarmatur☐ Eckventil☒ Kugelhahn☐ PN-Ventil☐ Armatur m. Verbrühschutz☐ Sonstiges: _____

Desinfektionsmaßnahme:

☐ chemisch☒ thermisch☐ ohneEinzelprobe um 8:45 Uhr nach 1 Liter Vorlauf SCA 30 Liter VorlaufEntnahmetemp.: 10,8 °C Max-Temp. (Warmwasser): _____ °C nach _____ Liter Ablauf

Bei Legionellenbeprobung Kaltwasser: Temp. nach 30sec Ablauf: _____ °C

Färbung:☒ farblos☐ schwach gelblich☐ schwach bräunlich**Trübung:**☒ klar☐ schwach☐ mittel**Geruch:**☒ ohne☐ muffig☐ sonstigesProben-Code/Nr. auf Flasche: F40100 193997Probenkürzel auf Flasche: MP04**Angaben zu den Probengefäßen:**Legionellen: ☐ 1 Stck. UCL 401 (250 ml PE steril, mit Na-thiosulfat)Mikrobiologie: ☒ UCL 401 (250 ml PE steril mit Na-thiosulfat) (Anzahl nach Umfang)Sonstiges: ☐ _____ Flaschen**Bemerkungen:** BAK 5PN-Stelle hinter dem Druckhahn (grün)**Probennehmer:**

Unterschrift

Pohle**Probenannahme Labor:**Datum 3.4.19

Unterschrift

BK